



WATER- EN RIOOL-
AANSLUITINGEN BIJ
(VER)NIEUWBOUW

WATER-LINK

zeker van water



De wereld kan niet zonder water. Zowel de mens, als zijn bedrijf en zijn leefomgeving moeten te allen tijde beschikken over water van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid. Dit water moet geleverd worden binnen de veiligheid van weldoordachte infrastructuur voor aan- en afvoer.

Water-link biedt die zekerheid door de productie, distributie en recycling van water. Water-link ontwikkelt kennis, deelt ze en werkt aan intelligente oplossingen om iedereen en alles, altijd, veilig van water te voorzien. Zo wil water-link iedereen inspireren om de kracht van water écht te benutten.

Uw gemeente/stad heeft water-link aangesteld als uw rioolbeheerder.

Als gemeentelijke rioolbeheerder is het de taak om de riolering in uw gemeente/stad verder uit te bouwen, te onderhouden en te vernieuwen.

Water-link heeft hiervoor een partnership aangegaan met Aquafin.

DRINKWATERAANSLUITING

Wat doet water-link voor u?

Water-link plaatst de wateraansluiting tot in de meterruimte gelegen aan de straatkant van uw gebouw of tot in de meterput. Bij meerdere wooneenheden is plaatsing van individuele watermeters tegenwoordig standaard. Daardoor kunnen we afzonderlijke facturen aanbieden.

Wat doet u zelf?

U voorziet een gladde mantelbuis van de rooilijn tot in de meterruimte en reserveert voldoende plaats voor de wateraftakking in deze ruimte.

U zorgt voor de conformiteit van uw binneninstallatie aan de voorschriften. Het keuringsattest, afgeleverd na keuring door water-link of door een andere gecertificeerde keurder, is een absolute voorwaarde om het zegel te laten verwijderen en de hoofdkraan te openen.

U wil een drinkwateraansluiting aanvragen?

U dient uw aanvraag online in te vullen via onze website www.water-link.be. Op basis van uw aanvraag maakt water-link een offerte voor de aansluiting. Hier vindt u ook meer informatie zoals instructies, voorwaarden en concrete voorbeelden. Voor een kleine aansluiting krijgt u onmiddellijk een offerte en kan u vervolgens de bestelling plaatsen. Voor een grote aansluiting krijgt u een offerte via e-mail die u ons ondertekend dient terug te sturen.

Indien er nog onduidelijkheden zijn, zal één van onze inspecteurs u contacteren.

Doe uw aanvraag tijdig

Hou er rekening mee dat wij uw aansluiting moeten inplannen en de nodige vergunningen moeten aanvragen. Kleine aansluitingen moeten daarom minstens 1 maand en grote aansluitingen minstens 3 maanden voor de gewenste uitvoeringsdatum aangevraagd worden.



RIOOLAANSLUITING

Wat doet water-link voor u?

Water-link is verantwoordelijk voor het gedeelte van de rioolaansluiting dat in het openbaar domein ligt. Dit is het gedeelte van de hoofdriool tot aan de rooilijn.

Water-link zorgt dus voor de aansluiting op de riolering (zowel afvalwater als regenwater) en voor het latere onderhoud en herstelling.

Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is een gescheiden afvoer verplicht, tenzij er geen regenwaterafvoer in het gebouw is.

Wat doet u zelf?

U staat zelf in voor de aanleg van de gescheiden riolering (regenwater en vuil water apart) tot aan de rooilijn. De netto afstand tussen de twee afvoerbuizen bedraagt minimum 20 cm en maximum 50 cm. De diepte is maximum 80 cm, tenzij anders meege-deeld door de technische werkvoorbereider van water-link.

Bij woningen met een oprit, voortuin of zijtuin plaatst u op elke afvoerbuis een inspectieput op privédomein en dit ter hoogte van de rooilijn. De inspectieputten zijn voorzien van een aansluitmof met diameter 160 mm.

Bij woningen zonder oprit, voortuin of zijtuin maar met een kelder, wordt een toezichtsmogelijkheid in de kelder voorzien.

U laat uw private binneninstallatie keuren.

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van uw privérioleringsstelsel verplicht vooraleer een aansluiting op de riolering gemaakt wordt. Bij deze keuring wordt de correcte scheiding van het afvalwater en regenwater gecontroleerd.

Meer info over deze verplichte keuring vindt u in onze folder 'Keuring - een correcte waterafvoer bij u thuis'.

Belangrijke opmerking inzake specifieke aansluitingsvoorwaarden

Daarnaast kunnen bijkomende stedelijke of gemeentelijke bepalingen van toepassing zijn (b.v. bouwcode, bouwverordening, watertoets, ...) of opgenomen zijn in de bouw- of in de milieuvergunning. Wij raden aan om u bij het begin van de werken grondig te informeren over deze aansluitingsvoorwaarden (o.m. toegestane diepte en tussenafstand leidingen, noodzaak sepietische put, ...).

U wil een rioolaansluiting aanvragen?

U dient uw aanvraag online in te vullen via onze website www.water-link.be. Op basis van uw aanvraag maakt rio-link een offerte voor de aansluiting. Indien er nog onduidelijkheden zijn, zal één van onze inspecteurs u contacteren.

Wij plannen uw aansluiting in van zodra u voldoet aan de opgelegde aansluitingsvoorwaarden en wij in het bezit zijn van:

- de door u goedgekeurde offerte
- een positief keuringsattest van uw privé-riolering.

Doe uw aanvraag tijdig

Hou er rekening mee dat wij uw aansluiting moeten inplannen en de nodige vergunningen moeten aanvragen.

Een kleine aansluiting moet daarom minstens 1 maand en een grote aansluiting minstens 3 maanden voor de gewenste uitvoeringsdatum aangevraagd worden.

ENKELE DEFINITIES OP EEN RIJTJE

Hoofdriool

De leiding van het openbare net waarop de huis(riool) aansluiting is verbonden.

Huisaansluiting (riool)

De afvoerleidingen voor het huishoudelijk afval- en regenwater van een gebouw dat op de riolering is aangesloten.

Rooilijn

De scheidingslijn tussen privé en openbaar domein.


Inspectieput

Constructieonderdeel (het 'putje') om inspecties en onderhoud van de aansluiting toe te laten.


Mantelbuis

Een mantelbuis is een buis bestemd voor de doorvoer van water- en gasleidingen (vb. door de kelderwand). Meestal wordt voor een mantelbuis een PVC-leiding gebruikt.

NIET GESCEIDEN HOOFDRIOOL



GESCEIDEN HOOFDRIOOL



Hebt u nog vragen?

Neem dan een kijkje op onze website of contacteer ons via www.water-link.be/contact