



# Richtlijnen voor keuring

## TOESTELLENLIJST EN SYNOPTISCH PLAN

Alvorens de keuring te kunnen aanvangen, moeten in het te keuren gebouw een toestellenlijst en bijhorend synoptisch plan aanwezig zijn.

Op de volgende bladzijden staat een voorbeeld van toestellenlijst en synoptisch plan (tweedecircuitwaterleidingen en -tappunten dienen duidelijk onderscheiden te worden van drinkwaterleidingen en -tappunten door een aparte voorstelling). Het is duidelijk een voorbeeld van een doorsnee ééngezinswoning.

## MINIMAAL GEPLAATSTE EN AANGESLOTEN TOESTELLEN

De toestellen die minimaal moeten geplaatst en aangesloten zijn op het ogenblik van de keuring zijn:

- warmwaterproductie;
- centrale verwarming;
- toilet;
- bad/douche met kranen;
- keukenkraan;
- lavabo met kranen;
- bijvulinstallatie voor tweede circuit water (indien voorzien)
- centrale beveiliging.

Bij niet-aanwezigheid van één van bovenvermelde toestellen kan enkel een voorlopige keuring van de installatie gebeuren.

Een bijkomende keuring is na de voltooiing van de installatie verplicht aan te vragen.

## Mini-binneninstallatie

Indien men tijdens de bouwfase reeds over water wenst te beschikken, kan men dit verkrijgen door een mini-binneninstallatie die reeds gekeurd is. Via deze mini-binneninstallatie kan men maximaal twee jaar over water beschikken voor de bouwwerken.

## UITBREIDING OF WIJZIGING GEKEURDE INSTALLATIE

Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

**Gelieve bij twijfel de plaatselijke waterleverancier te contacteren**




*Deze folder heeft  
betrekking op:*

*Huishoudelijke en  
sanitaire binnen-  
installaties, conform  
het Aqua Flanders-  
technisch regle-  
ment te volgen  
door alle keurders).*




# Voorbeeld synoptisch plan

## GELIJKVLOERS



## 1ste VERDIEPING



	Medegem.	Koudevald
	Overdrukvoorziening	Verminder.
	Takel	Rgwaterw.
	Pomp	Zuivering

## Keuringsadres

Nr toestel (zie grondplan)	Plaats in woning	Beschrijving toestel	Merk	Type of lijn	referentienr. of artikelnr. fabrikant	Drinkwater	Tweedecircuit
1	Garage	Beveiliging aan begin binneninstallatie					
2		Bijvulsysteem regenwaterinstallatie					
3		Warmwaterboiler					
5		Dienstkraan					
		Uitgietbak KW-WW mengkraan					
6		CV installatie zonder additieven					
7	Keuken	Vaatwasmachine					
8		Keukenspoelkraan					
9		Wasmachine					
10		Dubbeldienstkraan wasmachine					
11	Buiten	Kraan met slangaansluiting					
12		Kraan met slangaansluiting					
13	WC	WC					
14	Slaapkamer 1	Warmwaterboiler 10 liter					
15		Lavabokraan					
16	Slaapkamer 2	Warmwaterboiler 10 liter					
17		Lavabokraan					
18	Badkamer	WC					
19		Lavabokraan					
20		Mengkraan bad					
21		Douchekraan					
<p>Voor alle mengkranen met slangaansluiting dient het referentienr. of artikelnr. van de fabrikant steeds vermeld te worden. Het niet opgeven van deze gegevens leidt automatisch tot het niet goedkeuren van de installatie.</p>							

